

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 37738/Φ 700.1/1α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 1α.

Περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 1/30.12.1978 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών».
(ΦΕΚ 538/Β/11-9-81)

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Εν Αθήναις σήμερον την 13ην του μηνός Ιουλίου του έτους 1981, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν ημείς ο Αρχηγός της Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτριος Ναπολέοντος Ξιφαράς αποσκοπώντας εις την διευκόλυνσιν εφαρμογής τση 1/1978 Πυροσβεστικής Διατάξεως και λαβόντες υπ' όψιν: α) Τας διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 616/1977 «περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων και β) την 1/30.12.1978 Πυροσβεστικήν Διάταξιν «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών», καθορίζομεν:

Άρθρον 1.

1. Το άρθρον 11 της υπ' αριθ. 1/1978 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών» Φ.Ε.Κ. τ. Β' 1148 της 30.12.1978), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρον 11.

Μελέτη – Εκτέλεσις – Έγκρισις.

1. Η εγκατάστασις υποδεικνυομένων δια της παρούσης διατάξεως συστημάτων πυροπροστασίας και αι έτεροι σχετικοί εγκαταστάσεις ασφαλείας εκτελούνται επί τη βάσει προηγούμενης μελέτης, συντασσομένης υπό:

α. Μηχανολόγων ή Μηχαλόγων Ηλεκτρολόγων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανικών ή Πυρομηχανικών Πτυχιούχων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ετέρας ισοτίμου Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό τους περιορισμούς των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

β. Συνταξιούχων ανωτέρων και ανωτάτων Αξιοματικών του Πυροσβεστικού Σώματος προερχομένων εκ του κλάδου των Γενικών Υπηρεσιών.

γ. Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ΚΑΤΕΕ ή ετέρας ισοτίμου Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό τους περιορισμούς των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

Η μελέτη αυτή επιβάλλεται προς θεώρησιν εις την αρμοδίαν κατά τόπον Πυροσβεστικήν Αρχήν.

Μετά το πέρας των εργασιών εγκαταστάσεως, οι εγκαταστάται υποβάλλουν εις την Πυροσβεστικήν Αρχήν υπεύθυνον δήλωσιν καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τας οποίαςπραγματοποίησαν βάσει της εγκριθείσης μελέτης των.

2. Αι ανωτέρω αναφερόμεναι μελέται συντάσσονται βάσει των Ελληνικών προτύπων ή Εγκυκλίων του Πυροσβεστικού Σώματος και ελλείψει τοιούτων βάσει ξένων ομοίων.

3. Εις κτίρια εις τα οποία ήδη λειτουργούν οικειήποτε επιχειρήσεις και είναι αποδεδειγμένως αδύνατος η πλήρης συμμόρφωσις προς ωρισμένους όρους της παρούσης διατάξεως, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνη αποκλίσεις εκ της εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της Πυροπροστασίας του κοινού, δι' αναλόγου αυξήσεως των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και της τοποθετήσεως συστημάτων ανιχνεύσεως πυρκαϊάς

και αυτομάτου κατασβέσεως, όταν η χρησιμοποιούμενη επιφάνεια είναι άνω των 1.000 ^m² ή τα απασχολούμενα άτομα περισσότερα των 50.

4. Προς τον σκοπόν διατηρήσεως του βαθμού πυροπροστασίας εις περιπτώσεις αποκλίσεων η Πυροσβεστική Αρχή δύναται, κατά την κρίσιν της να επιβάλη πλείον των προβλεπομένων δια της παρούσης μέτρων, δι' αποφάσεως τριμελούς επιτροπής αποτελουμένης εξ υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, εις την οποίαν συμμετέχει εις (1) τουλάχιστον Αξιωματικός.

5. Την απόφασιν της Πυροσβεστικής Αρχής δύναται να προσβάλη ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δι' ενστάσεώς του, υποβαλλομένης εντός δεκαημέρου εις την κατά τόπον αρμοδίαν Πυροσβεστικήν Αρχήν, εις την οποίαν έχει την έδραν της η επιχείρησις του. Η εν λόγω ένστασις εξετάζεται υπό Δευτεροβαθμίου επιτροπής, συγκροτουμένης δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, τη προτάσει της κατά τόπον αρμοδίας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελουμένης εκ του Διοικητού της εν λόγω Πυροσβεστικής Αρχής, ως Προέδρου και δύο (2) διπλωματούχων Μηχανικών εχόντων την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Εν αδυναμία συγκροτήσεως Δευτεροβαθμίου επιτροπής εις τινα πόλιν ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσαν ένστασιν μετά του σχετικού φακέλλου εις την έχουσαν την δυνατότητα ταύτην πλησιεστέραν Υπηρεσίαν του Πυροσβεστικού Σώματος. Εις την περίπτωσιν ταύτην η Δευτεροβάθμια επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Νομάρχου, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η εις ην διεβιβάσθη η ένστασις, Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, τη προτάσει του Διοικητού της Υπηρεσίας αυτής και αποφασίζεται από τον Διοικητήν της αρμοδίας κατά τόπον Πυροσβεστικής Αρχής, ως Πρόεδρον και δύο (2) Μηχανικούς των κατηγοριών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εκ των υπηρετούντων εις την Υπηρεσίαν εδρεύουσας εις την περιοχίν δικαιοδοσίας του Νομάρχου τούτου. Εις τας επιτροπάς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής, άνευ δικαιώματος ψήφου.

6. Ο Πρόεδρος της επιτροπής δικαιούται οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του Ν. 617/1977, λόγω συνεδριάσεως της επιτροπής εκτός του Νομού της έδρας της Υπηρεσίας του».

Άρθρον 2.

Τα παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» της 3/1981 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού (Φ.Ε.Κ. τ. Β' 20 της 9.1.1981) ισχύουν και δια την 1.30.12.1978 Πυροσβεστικήν Διάταξιν, της οποίας καταργούνται τα αντίστοιχα παραρτήματα

Άρθρον 3.

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιευσεώς της.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1981

Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ

Εγκρίνεται:
Εν Αθήναις, τη 20 Αυγούστου 1981

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ