

## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Αριθ. 2β/82

**Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα».**

(ΦΕΚ 623/Β/25-8-82)

### Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στην Αθήνα σήμερα την 20ή Μαΐου 1983 ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήριος Γεωργίου Μονάντερας αφού λάβαμε υπόψη α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.616/1977 "περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων" και β) Την 2/3-2-1979 Πυροσβεστική Διάταξη "περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα" (ΦΕΚ τ.Β' 100 της 3-2-1979) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 2α/1981 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ τ. Β' 538 της 11-9-1981) καθορίζουμε:

#### Άρθρο 1.

Το άρθρο 1 της 2/1979 Πυροσβεστικής Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

#### Άρθρο 1

Έννοια των Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων.

1. Ξενοδοχειακά Καταλύματα στα οποία έχει εφαρμογή η διάταξη αυτή, θεωρούνται όλοι οι εστεγασμένοι χώροι που προορίζονται για διαμονή και διανυκτέρευση κοινού, όπως Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Πανδοχεία, Μοτέλ, Οικοτροφεία κ.λπ.
2. Για τα μονώροφα ή διώροφα Ξενοδοχειακά Καταλύματα συνολικού εμβαδού για κάθε όροφο μέχρι 100 μ<sup>2</sup> δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 2 έως 9 και 12 της διάταξης αυτής."

#### Άρθρο 2

1. Στο άρθρο 11 της 2/1979 Πυροσβεστικής Διάταξης προστίθεται περίπτωση που έχει ως εξής:  
«ε) Για τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της διάταξης αυτής απαιτούνται δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των 6 χιλιογράμμων ο καθένας, για κάθε όροφο που θα τοποθετούνται στο χώλ ή στους διαδρόμους, καθώς και δύο (2) πυροσβεστήρες των 6 χιλιογράμμων (ένα ξηρής σκόνης και ένα διοξειδίου του άνθρακα CO<sub>2</sub>) για το λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, εφ' όσον υπάρχει τέτοιο. Επίσης στον κρουνό του υδροδοτικού δικτύου κάθε ορόφου του κτιρίου και του προαλτίου, αν υπάρχει, προσαρμόζεται μόνιμα ελαστικός σωλήνας αναλόγου μήκους με ειδικό ακροφύσιο (αυλίσκο) στο ελεύθερο άκρο του που θα καλύπτει την πυροπροστασία του κτιρίου και του προαλτίου».

2. Στο άρθρο 15 της 2/1979 Πυροσβεστικής Διάταξης προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

«4. Οι ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες των Ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της Διάταξης αυτής υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα χορήγησης αδειών λειτουργίας Ξενοδοχειακών καταλυμάτων, υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ 105/1969 για το ότι έλαβαν τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 11 της Διάταξης αυτής».

#### Άρθρο 3

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Αρχηγός

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ

Εγκρίνεται  
Αθήνα, 26 Μαΐου 1982

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ**